

Uutelan sähköpääkeskuksen päivittäminen

Katvelan/Uutelan alueella järjestetään erilaisia tapahtumia ja sähkön kulutus on niiden aikana korkea. Tapahtumien aikana Uutelan vanhat sähköjohdot kuumenevat ja aiheuttavat tulipalovaaran ja lisäksi pääsulakkeet eivät kaikistellen kestä kuormitusta.

Tilanne saadaan korjattua asentamalla uusi pääkeskus rakennuksen ulkoseinään sisältäen suuremmat pääsulakkeet ja sähkönkulutuksen mittauksen. Lisäksi keskuksen asennetaan lisäpistokkeita ulkona käytettäviä sähkölaitteita varten. Uuden keskuksen kautta johdetaan sähkö myös vieressä sijaitsevaan ulkorakennukseen. Vanha keskus jää palvelemaan yksistään rakennuksen sisätiloja.

Tähän liittyen tekninen toimi pyysi tarjouksen kolmelta toimijalta. Määräaikaan mennessä kaikki kolme vastasivat tarjoukseen. Sähkö-Aitta Ky, Putcine Oy ja Paikallis-Sähkö Oy.

Päätös

Ristijärven kunnan tekninen toimi valitsee sähköpääkeskuksen päivitystyöhön Putcine Oy:n hintaan 2 300 € (alv 0%).

Valinnan perusteena käytettiin halvinta hintaa.

Hallintosäätö §25

Hallintosäätö §65

Päiväys ja allekirjoitus

Ristijärvellä 12.05.2025

Tekninen päällikkö
Ahti Mikkonen

Jakelu:

Kunnanhallitus
Putcine Oy
Paikallis-Sähkö Oy
Sähkö-Aitta Ky